

16. Dez. 2021 *dx*

Erl. *PS*



**Kundendienst-Bericht**

Kunde: Frankfurt FAZ Anlage:Frankfurt FAZ GG 140 S oE (SBL) Auftr.-Nr.:3158365 , Pos.:20 Proj.-Nr.: P 982  
Beauftragung am: .....  Fernüberw.  telefonisch  schriftlich durch: .....  
BHKW-Modul-Nr.: F110102 Typ: GG 140 Bh (Display): 60502 Bh (mech.): 60515 Starts: 3768

Zähler (falls vorhanden) (Strom)Zähler 1: ..... Wandlerfaktor: .....  
(Strom)Zähler 2: .....  
(Gas)Zähler 3: .....

Einsatzgrund  Störung  Wartung  Inbetriebnahme  
 .....

**1) Störmeldung/Wartungsstufe/Arbeitsauftrag:**

-Wartung S durchführen  
-Wartungstermin einstellen

**2) Feststellungen/Störungsursachen:**

**3) Maßnahmen/Arbeiten:**

-Wartung S durchgeführt  
-Wartungstermin eingestellt

**4) Ergebnis**

Fehler beseitigt:  ja  nicht reproduzierbar  nein

Anlage betriebsbereit:  ja  eingeschränkt  nein

Bemerkung:

Ölvorratsbehälter um 45 Ltr. auf Max: bzw. einem Stand von ..... Ltr. aufgefüllt.

**Eingesetzte Spezialgeräte**

Abgasanalysator  Endoskop  Reinigungsset  
 .....  .....  SPS-Datenspeicher ausgelesen

**Zu beachten / erledigen:**

KEiV erl. Datum: ..... Zeichen: .....  Angeb. erl. Datum: ..... Zeichen: .....



**Kundendienst-Bericht**
 P-Nr.: 982 **verwendetes Material** Auftr.-Nr.:3158365 , Pos.:20  
 Entnahmelager: SP0011

Materialbezeichnung	Menge		Artikel-Nr.	Seriennummer
Dichtring Zündkerze	0	ST	10220665	.....
Dichtring Zündkerzenstecker	0	ST	10232118	.....
Entsorgung Altfilter	4	ST	11810230	.....
Entsorgung Altkühlmittel	0	L	11810414	.....
Entsorgung Altöl	20	L	11810223	.....
Ersatzteilpack Gasfilter	0	ST	10600184	.....
Ersatzteilpack Nulldruckregler	0	ST	10611524	.....
Filtermatte	1	ST	55083140	.....
Flachdichtung DN10	0	ST	11170037	.....
Flexschlauch 3/8" 500mm I/A	0	ST	10710197	.....
Flexschlauch Gas DN40-820mm I/A	0	ST	10710715	.....
Hydroлит-MG	0	KG	11830252	.....
Kugelgelenkkopf M6	0	ST	10970010	.....
Kühlerfrostschutz	2,5	L	11840596	.....
Kupplungsgummi MG240 Pb72	0	ST	.....	.....
Lambdasonde	0	ST	55153614	.....
Luftfiltereinsatz	0	ST	11200635	.....
Motoröl Petro-Canada Sentron LD5000	65	L	11840817	.....
O-Ring 30,0x3,5	0	ST	11100522	.....
Ölabscheiderventil	0	ST	10232040	.....
Ölbindetuch 145x200mm	1	ST	25021004	.....
Ölfiltereinsatz	2	ST	11260080	.....
Ölprobeflaschen	0	ST	25030761	.....
Schnellentlüfter 3/8" Absperrventil	0	ST	10540015	.....
Sicherheitsventil	0	ST	10540053	.....
Sicherungsscheibe S12	0	ST	12500178	.....
Ventildeckeldichtung	6	ST	10240014-X	.....
Zündkerze	6	ST	10220559	.....
Zündleitung	0	ST	55151160	.....
Zylinderschraube M12x40-10.9	0	ST	12100491	.....
.....	...	.....	.....	.....
.....	...	.....	.....	.....
.....	...	.....	.....	.....



**Kundendienst-Bericht**

P-Nr.: 982 <b>Arbeits- und Wartezeiten</b> Auftr.-Nr.:3158365 , Pos.:20					
		<b>1. KD-Monteur:</b>		<b>2. KD-Monteur:</b>	
		Name: Neumann Jens		Name: .....	
		Pers.Nr.: S113Gebers Neumann		Pers.Nr.: .....	
		Arbeits-Beginn	Arbeits-Ende	Arbeits-Beginn	Arbeits-Ende
Datum:	14.12.2021	08:30:00	12:30:00	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Datum:	.....	.....	.....	.....	.....
Die Fahrzeit wird gemäß den zur Zeit gültigen Kundendienst-Bedingungen aus der Entfernung berechnet.					
Hinfahrt am:	Rückfahrt am:	Zur Fahrzeitberechnung einfacher Weg: 47 km ggf. vor Ort:..... km Anzahl der An- und Abfahrten: 1 <input type="checkbox"/> PKW <input checked="" type="checkbox"/> Bulli <input type="checkbox"/> LKW <input type="checkbox"/> Flugzeug <input type="checkbox"/> .....			Datum Kurzz.
14.12.2021	14.12.2021				gepr. techn. 14.12.21 P.O.
Anzahl Übernachtungen gesamt:0					gepr. kaufm. ....
					berechnet .....
Abrechnung: <input type="checkbox"/> Angebot <input checked="" type="checkbox"/> KD-Bedingungen <input type="checkbox"/> Wartungsvertrag <input type="checkbox"/> ohne Berechnung					
Wartungseinsatz abgeschlossen: <input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein					
Unterschrift KD-Monteur	Neumann Jens Name des KD-Monteur Herr Luzius Name des Kunden 14.12.2021 Datum			Unterschrift Kunde	